



Обособленное подразделение
ООО ФПГ «РОССТРО» - «ПКТИ»

197341, Санкт-Петербург, ул.Афонская, д.2, тел. 302-03-20.
ИНН/КПП 7811461140/781445001, р/с 40702810570000001092, к/с 30101810900000000790
в ОАО "Банк Санкт-Петербург", БИК 044030790

Заключение

На основании протоколов испытаний № 5 от 27.03.2012 г.; № 6 от 27.03.2012 г.; № 7 от 27.03.2012 г. и № 8 от 27.03.2012 г. применение звукоизоляционных плит «ЭкоЗвукоИзол» при различных вариантах позволило получить дополнительную изоляцию воздушного шума $\Delta R(f)$ 14, 7 и 8 дБ соответственно.

Начальник отдела №15
Обособленного подразделения
ООО ФПГ «РОССТРО»-«ПКТИ»



Т.В.Суворова

27.03.2012 г.